



認定番号：SB2-10A16-01
認定日：令和7年10月1日

性能認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 宮澤 俊輔

記

- 1 性能認定金物の名称 「パイプ羽子板かくれんぼ」
- 2 強度性能
(1)梁端仕口金物(柱と横架材及び横架材と横架材)の短期許容引張耐力11.9kN

条件	木材	(1)材質 (2)断面寸法	柱：スギ製材と同等以上、横架材：ベイマツ製材と同等以上 柱、横架材：105mm×105mm以上
	接合方法	(1)取り合い (2)ボルトの種類及び首下長さ	柱と横架材(梁・胴差・桁)、横架材(梁)と横架材(梁・胴差・桁) 六角ボルトM12、首下長さ180mm以上

(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 3 性能認定金物の材料等
(1)材質：JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHC
(2)形状・寸法：性能認定評価書に示すとおり

- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様は、次のいずれかによる
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
②エコートWH処理(認定番号：B2-10F25-01)
③レジラス(認定番号：B2-10H21-01)

- 5 有効期限 令和10年9月30日

- 6 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：性能認定評価書