

HP 評価（木）-16-010

評 価 書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 様

平成28年10月28日付で申請を承諾した下記の構造方法に係る構造耐力性能評価については、ハウスプラス確認検査株式会社において慎重審議の結果、別紙評価報告書のとおり構造耐力上支障ないものと評価する。

平成28年11月29日

ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 川股 孝志



記

1. 件名

「オメガ火打 600 ボルトタイプ」、踏ん張り長さ 600mm、板厚さ 1.6 mm、「SS490、SGH490、SGC490、SZA490、SZAC490」のいずれかの炭素鋼／「平くぎ ZF55」×8本／「六角ボルト M12」、「六角ナット M12」及び「小型角座金 W2.3×30」／ボルト・くぎ留め仕様／木造軸組工法火打材

2. 評価事項

- ①建築基準法施行令第46条第3項に示す「火打材」であることの評価
- ②住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく平成13年国土交通省告示第1347号(最終改正平成19年国土交通省告示第1522号)評価方法基準1-1(3)ホ③表(15)断面の短辺が9cm以上の製材および鋼製火打と同等以上の耐力を有する火打材であることの評価

3. 評価結果

- ①建築基準法施行令第46条第3項に示す「火打材」であると評価する。
- ②住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく平成13年国土交通省告示第1347号(最終改正平成19年国土交通省告示第1522号)評価方法基準1-1(3)ホ③表(15)断面の短辺が9cm以上の製材および鋼製火打と同等以上の耐力を有する火打材であると評価する。

4. 評価内容

別紙評価報告書のとおり