



認定番号：D15A03-03  
認定日：令和3年10月1日

# 同等認定書

株式会社タナカ  
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

- 同等認定金物の名称 「コラム・フィット」 (板厚2.3mm)  
接合具：

TBA-45	筋かいへ	8本
(ねじ外径φ5.45mm×首下長L43mm)		
TBA-65	柱へ	8本
(ねじ外径φ6.0mm×首下長L65mm)		
- 対象金物の名称 筋かいプレート BP-2
- 同等認定金物の材料等  
(1)材質 ①JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC  
②日本製鉄(株)規格に規定する熱間圧延原板NSDHC  
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様  
接合金物：①JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27  
②日本製鉄(株)規格に規定する K18  
接合具：エコートWH処理(認定番号：B2-10G18-01)
- 有効期限 令和6年9月30日
- 製造工場  
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場  
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添：同等認定評価書