



認定番号: SB2-10A04-02
認定日: 令和3年10月1日

性能認定書

株式会社タナカ
代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の木造建築物用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして認定する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣



記

- 性能認定金物の名称 「フラットプレートSD」(板厚0.6mm)
接合具: (TBA-45
(ねじ外径φ5.45mm、首下長L 43mm) 6本)
- 強度性能
(1)柱端仕口金物(柱と横架材接合部、中柱型)の短期許容引張耐力 5.9 kN

条件	木 材	(1)材 質 (2)断面寸法	柱、横架材: スギ製材と同等以上 柱、横架材: 105×105mm以上
	接合方法	(1)取り合い (2)使用条件	柱と横架材(梁・胴差・桁・土台)(中柱型) 柱には短ほぞを設けること

備考: 建設省告示第1460号(は)と同等以上とみなされる
(2)その他の強度性能 性能認定評価書「2. 強度性能」に示すとおり

- 性能認定金物の仕様
(1)材質: 日本製鉄㈱規格に規定するNSDC570
(2)形状・寸法: 性能認定評価書に示すとおり
- 防せい防食性能
(1)使用環境区分: 使用環境2
(2)防せい防食仕様
接合金物: 日本製鉄㈱規格に規定するK18
接合具: エコートWH処理(認定番号: B2-10G18-01)
- 有効期限 令和6年9月30日
- 製造工場
(1)工場名 株式会社タナカ住宅資材部門 つくば工場
(2)所在地 茨城県土浦市大畑702-1

別 添 性能認定評価書