



認定番号：D15C17-01

認定日：令和5年7月1日

同等認定書

株式会社タナカ

代表取締役社長 田中 司郎 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記の軸組工法用接合金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター

理事長 古久保 英嗣



記

- 1 同等認定金物の名称 「SクランクアンカーボルトM12」(ネジの規格：M12)
接合具：

六角ナットM12	1個
角座金W4.5×40又はこれと同等品	1枚
- 2 対象金物の名称 アンカーボルト M12
- 3 同等認定金物の材料等
(1)材質：JIS G 3532(鉄線)に規定するSWM-B
(2)形状・寸法：同等認定評価書に示すとおり
- 4 防せい防食性能
(1)使用環境区分：使用環境2
(2)防せい防食仕様
①JIS H 8610(電気亜鉛めっき)に規定するEp-Fe/Zn8/CM2
②エコートWH処理(認定番号B2-10F17-01)
- 5 有効期限 令和8年6月30日
- 6 製造工場
(1)工場名 有限会社栄工社
(2)所在地 茨城県那珂市向山1063-3

別 添：同等認定評価書